

**ANEXO TÉCNICO PARA LICITACIÓN  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y URGENCIAS DE CÁMARAS DE FRÍO PARA  
CADÁVERES**

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RÍOS  
COORDINACIÓN DE MORGUES

**1.- Requisitos generales para el servicio de mantenimiento:**

Se debe garantizar el funcionamiento permanente de cámaras. Queda incluido la mano de obra y los materiales e insumos mínimos necesarios para el servicio adecuado, como así también la obligación de brindar un contacto permanente mediante teléfono/celular que garantice un servicio inmediato si se detecta una falla o la cámara sale de servicio. **En caso de que se produzcan roturas o desgastes de piezas, la empresa presentará un informe detallado del problema, discriminando materiales e insumos (con características de los mismos, marca, serie, etc.). La mano de obra para reparación o recambio de estas roturas y/o piezas desgastadas, quedará incluida en el presente servicio.** Así mismo deberá llevar un registro mensual mediante ficha o carpeta, en la cual se describa el tipo de mantenimiento realizado, la cual deberá ser presentada al responsable forense; quedando un registro histórico del mismo.

**2.- Requisitos mínimos complementarios**

1	Dos visitas mensuales obligatorias para control y llamadas de urgencia que fueran necesarias con la prestación en el día.
2	Instalación y recambio de los repuestos necesarios que hacen al normal funcionamiento de los equipos. Los repuestos los proveerá el STJ.
3	La empresa deberá contar con la infraestructura, equipo y personal idóneo para cumplir con los servicios antes mencionados con el fin de brindar una pronta solución a cualquier desperfecto que sufrieran las cámaras.
4	La empresa deberá presentar constancias de cobertura de accidentes de trabajo.
5	La empresa proveerá a su personal de los elementos de protección personal

	necesarios, de acuerdo a las normas de seguridad e higiene en vigencia.
6	La empresa deberá presentar un plan mensual el cual consistirá en el detalle de las tareas mínimas que deben efectuarse para que el equipamiento se encuentre en condiciones de funcionamiento y dar aviso de los repuestos que sera necesario adquirir con la suficiente antelación para poder proveer los mismos para asegurar el correcto y continuo funcionamiento de las cámaras de frío.
7	La empresa adjudicataria del servicio deberá hacerse cargo del mantenimiento preventivo de los distintos motocompresores de las cámaras de frío, de los componentes eléctricos y reparación de los interiores y exteriores de las cámaras (catres, puertas, burletes, manijas, desagües, iluminación, etc.).

### **3.- Mantenimiento preventivo y correctivo – tareas mínimas:**

- Control de los evaporadores, reparación y/o recambio en caso de ser necesario.
- Limpieza de condensadores.
- Control de lubricantes. Reposición en caso de ser necesario.
- Control de gas refrigerante. Reposición en caso de ser necesario.
- Cierre de puertas, burletes y control de resistencias de puertas. Reparación y/o recambio de estos elementos en caso de ser necesario.
- Reparación de los catres en caso de ser necesario.
- Cuando sea necesario, y al menos una vez al año, reemplazo de las unidades filtrantes del circuito de alta.
- Se entregarán informes periódicos y/o a requerimiento del organismo, del estado de los equipos y de las acciones correctivas que se tomaron durante ese período, junto con el detalle de todos los repuestos que se utilizaron.
- En caso de ser necesario efectuar una parada de funcionamiento de alguno de los equipos, esta deberá ser notificada fehacientemente al encargado del CMF para coordinar la logística del servicio.
- Mano de obra para reparación de roturas o reemplazo de piezas con desgaste.

#### **4.- Mantenimiento de urgencia:**

-Este servicio contempla la atención con carácter de urgencia (guardia pasiva), incluyendo los días sábados, domingos y feriados, por las posibles llamadas telefónicas ante cualquier falla o salida de servicio extraordinario de cualquier equipo de frío, siendo necesaria la inmediata intervención de personal de la empresa a los efectos de solucionar los desperfectos que se hayan ocasionado, teniendo en cuenta que las cámaras no podrán estar fuera de servicio por un plazo mayor a 6 hs.

-Será obligación del adjudicatario ante la prestación de este servicio presentar un informe de falla y reparación efectuada. En caso de ser necesario deberá incluir en dicho informe el pertinente reemplazo de los elementos dañados que hacen al buen funcionamiento del equipo.